

**Акт**  
**проверки готовности муниципального бюджетного образовательного учреждения**  
**дополнительного образования детей**  
**к новому 2017/2018 учебному году**

Составлен 24.08.2017 г.

Полное наименование образовательного учреждения  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Южно-Сахалинска  
год постройки Здания 1957 г.  
юридический адрес г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская д. 35, 72-29-62  
город, район, село, улица, номер дома телефон №

В соответствии с приказом Управления культуры администрации города Южно-Сахалинска от 14.04.2017 № 42А «Об организованном окончании 2016-2017 учебного года и подготовке к новому 2017-2018 учебному году в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования городского округа «Город Южно-Сахалинск» проверка готовности проводилась комиссией в составе:

**Председатель комиссии:**

Заместитель начальника  
Управления культуры – **Золотухина Татьяна Николаевна**

**Члены комиссии:**

Начальник отдела культурной политики  
Управления культуры – **Пономаренко Екатерина Германовна**

Начальник отдела производственного планирования  
и контроля Управления культуры – **Братчиков Артем Борисович**

Представитель территориального  
отдела надзорной деятельности  
г.Южно-Сахалинска – **Дроздов Александр Александрович**

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Общая численность обучающихся (слушателей) в образовательном учреждении на начало года – 509 человек.
2. Укомплектованность штатов образовательного учреждения – 100%.
3. Наличие и состояние учебных материалов и учебного инвентаря:  
в наличии, состояние удовлетворительное.
4. Состояние территории образовательного учреждения и наличие ограждения и благоустройства благоустроенная территория, площадь – 2737 м<sup>2</sup>, оборудована металлическим ограждением.

5. Выполнение мероприятий при подготовке учреждения к началу нового учебного года:

№ п/п	Мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении	Примечание
<b>Организационно-методические мероприятия</b>					
1	Разработка проектов единых планов работы муниципальных учреждений на 2016-2017 учебный год	Тихомирова О.В. – зам. директора по учебной части	До 20.06.2017 г.	16.06.2017 г.	Разработан
2	Подготовка и представление отчетов о работе муниципальных учреждений в 2015-2016 учебном году	Тихомирова О.В. – зам. директора по учебной части	До 24.07.2017 г.	20.06.2017 г.	Подготовлен и представлен
3	Соответствие учредительных документов учреждений (свидетельства о регистрации права на недвижимое имущество, свидетельства на использование земельных участков, договоров аренды и т.д.) изменениям Устава.	Миронова Ю.В. – юристконсульт 2 категории			Соответствуют
4	Выполнение предписаний и рекомендаций, данных в ходе контрольных проверок деятельности учреждения государственными органами контроля и надзора	Кожемяко Н.В. – директор	24.08.2017 г.	23.08.2017 г.	Выполнено.
5	Наличие новых локальных актов на 2016-2017 учебный год	Тихомирова О.В. – зам. директора по учебной части, Миронова Ю.В. – юристконсульт 2 категории			

6	Корректировка и утверждение учебных планов, штатных расписаний, образовательных программ, учебных графиков и расписаний, должностных инструкций работников учреждений	Тихомирова О.В. – зам. директора по учебной части, Апатьева Ю.Н. – зав. художеств.отделением, Поветкина О.Д. – зав. общеэстет. отделением, Шляхова Т.Н. – специалист по	До 20.06.2017г.	15.06.2017 г.	
7	Наличие утвержденной номенклатуры дел в соответствии с законодательством	Квак Н.А. – секретарь учебной части			В наличии Соответствует
<b>Пожарная безопасность</b>					
8	Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения	Кожемяко Н.В. – директор	26.07.2017 г.	26.07.2018 г.	Общее количество огнетушителей – 7 ед. (ОП – 5 шт., ОП 8 – 1 шт., ОП 10 – 1 шт.).
9	Наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание	Кожемяко Н.В. – директор	18.07.2017 г.	18.07.2017 г.	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система управления оповещения эвакуацией, при пожаре (звуковая/речевая), установлены ИПР. Договор № 54755 от 17.12.15 г. Акт проверки работоспособности от 18.08.17 г.
10	Наличие системы дымоудаления	Кожемяко Н.В. – директор	-	-	отсутствует
11	Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений	Кожемяко Н.В. – директор	26.07.17 г.	26.07.2018 г.	Протокол испытаний от 26.07.17 г.
12	Оборудование путей эвакуации	Кожемяко Н.В. – директор	28.07.17 г.	26.07.2022 г.	Протокол испытаний наружных пожарных лестниц от 28.07.2017 г.

13	Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения	Кожемяко Н.В. – директор			Противопожарное водоснабжение отсутствует
14	Оборудование аварийного освещения зданий	Кожемяко Н.В. – директор			Оборудовано системой принудительного и автоматического аварийного освещения.
15	Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.)	Кожемяко Н.В. – директор		22.06.2016 г.	Разработаны. Приказ о назначении ответственного за противопожарное состояние от 22.06.2016 г.
<b>Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия</b>					
16	Наличие аттестованных рабочих мест для персонала	Шляхова Т.Н. – специалист по кадрам Миронова Ю.В. – юристконсульт 2 категории		20.04.2016 г.	Аттестованы (отчет о проведении специальной оценки условий труда МБУДО «ДХШ» от 20.04.2016 г.)
17	Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения	Кожемяко Н.В. – директор	-	-	Не проводился
18	Оборудование (ремонт) систем отопления	Кожемяко Н.В. – директор		24.07.2017 г.	Акт на гидравлические испытания № 254 от 24.07.2017 г.
19	Оборудование (ремонт) систем электро-снабжения, соблюдение уровня освещенности	Кожемяко Н.В. – директор			Произведена замена люминесцентных осветительных приборов на энергосберегающие. Количество световых точек – 3 единицы.
20	Прохождение медицинского осмотра персоналом	Шляхова Т.Н. – специалист по кадрам	ежегодно		

21	Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росту-возрастным особенностям учащихся.	Кожемяко Н.В. – директор			Соответствует
22	Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям:	Кожемяко Н.В. – директор			Выполнены
	Наличие уборочного инвентаря	Кожемяко Н.В. – директор			В наличии
	Наличие достаточного количества дезинфицирующих и моющих средств	Кожемяко Н.В. – директор			В наличии
	Исправность санитарно-технического оборудования	Кожемяко Н.В. – директор			Исправно
	Проведение работ по дератизации, дезинсекции	Кожемяко Н.В. – директор			Договор № 767 от 26.01.17 г. ГБУЗ Южно-Сахалинская городская дезинфекционная станция Ю.А. Заккис.
<b>Антитеррористическая безопасность</b>					
23	Наличие аппаратов телефонной связи с устройством автоматического определителя номера (ОАН).	Кожемяко Н.В. – директор			В наличии
24	Организация инструктажа персонала учреждения по повышению бдительности и действиям в условиях террористической угрозы (утвержденные инструкции, наличие приказа об ответственном должностном лице, журнал инструктажа).	Миронова Ю.В. – юристконсульт 2 категории			Разработана и утверждена инструкция по антитеррористической безопасности, назначено ответственное лицо (приказ № 73 от 22.07.2017 г.
25	Установка ограждения по периметру учреждения	Кожемяко Н.В. – директор			Установлено
26	Установка систем видеонаблюдения	Кожемяко Н.В. – директор			Установлены камеры наружного наблюдения в количестве – 8 шт.

27	Установка тревожной сигнализации	Кожемяко Н.В. – директор			Установлена охранно-пожарная сигнализация с внутренним оповещением и функцией оповещения охранной службы оперативного реагирования. «Тревожная кнопка».
28	Организация охраны	Кожемяко Н.В. – директор			Ночные сторожа, вахтеры. ООО «Охранное агенство «Цезарь». Договор № 496-ТО от 26.01.17 г. на оказание услуг по охране объекта с использованием тревожной сигнализации.
29	Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России (по согласованию)	Кожемяко Н.В. – директор			Установлена «тревожная кнопка» экстренного вызова правоохранительной службы. Техническое обслуживание оказывает ООО «Охранное агенство «Цезарь». Договор № 496-ТО от 26.01.17 г.
<b>Ремонтные работы</b>					
30	Проведение капитального ремонта	Кожемяко Н.В. – директор		23.08.2017 г.	Проведены следующие работы: – Капитальный ремонт выставочной галереи; – Капитальный ремонт центрального входа в здание (замена дверного блока); – Капитальный ремонт коридоров 1 и 2 этажей; – Капитальный ремонт фасада здания; – Капитальный ремонт кровли здания; – Капитальный ремонт запасного выхода;

31	Проведение текущего ремонта	Кожемяко Н.В. – директор			Произведен частичный косметический ремонт коридоров, тамбура первого этажа здания.
<b>Иные мероприятия</b>					
32	Подключение к сети Интернет	Титов Е.С. – техник – программист			Подключено. Договор
33	Работа сайта учреждения	Манакова М.А. – методист			Функционирует. Договор
34	Подготовка здания и помещений к отопительному сезону.	Кожемяко Н.В. – директор		24.07.2017 г.	Акт на гидравлические испытания системы отопления № 254 от 24.07.2017 г.
35	Другое				

Состояние готовности учреждения: Готово с замечаниями  
(готово, готово с замечаниями, не готово)

Замечания и предложения комиссии:  
1. организовать работу уч. части в соотв с фед. закон.  
2. привести в соответствие Методич. дела учас. частей

Председатель комиссии: [Подпись] /Золотухина Т.Н./

Члены комиссии: [Подпись] /Пономаренко Е.Г./

[Подпись] /Братчиков А.Б./  
[Подпись] /Дроздов А.А./  
Объект заузета с инспекцией 7 ППБ  
смотри справку 24.08.17