



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Сахалинской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129, тел. 72-26-02,  
факс 72-63-85, E-mail: mchs@emercom.dsc.ru, Единый «телефон доверия» 8 (4242) 72-99-99

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Южно-Сахалинска**

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60. Телефон: 8 (4242) 497-085  
e-mail: tond-gorod@mail.ru

(наименование территориального органа МЧС России)

**Предостережение  
о недопустимости нарушения обязательных требований  
от «11» февраля 2021 г. № 9**

В период с 11 ч. 00 мин. «12» февраля 2021 г. по 17 ч. 00 мин. «15» февраля 2021 г., в рамках реализации профилактики нарушений обязательных требований в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Сахалинской области, утвержденной распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности Сахалинской области

(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю, без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами)

установлено, что на территории муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» возможно наступление циклонов, что в результате может установиться не благоприятные погодные условия, связанные с большим количеством выпадения осадков в виде снежного покрова, в связи с чем возможно наличие снежной массы и наледи на источниках наружного противопожарного водоснабжения.

Во исполнение и в соответствии с Федеральным законом РФ 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 62 п. 1 - здания и сооружения, а также территории организаций и населённых пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В связи с вышеизложенным, возможно наличие большого количества снежной массы, создающей вероятность отсутствия проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам (п. 71 ППР РФ)

(выявленные нарушения обязательных требований, наступившие и возможные последствия)

На основании изложенного, руководствуясь п. 115 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, зарегистрированного в Минюсте России 13.01.2017 № 45228, ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Правилами составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об

исполнении такого предостережения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. N 166,

## ПРЕДОСТЕРЕГАЮ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  
"Детская художественная школа" города Южно-Сахалинска

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, должностного лица, занимаемая должность, место работы)

о недопустимости нахождения на указанной территории в не исправном состоянии наружного водоснабжения, также обеспечить надлежащее техническое состояние проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, и к источникам наружного противопожарного водоснабжения, за что статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неисполнение МБОУ ДОД "Детская художественная школа" города Южно-Сахалинска обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

За те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

(разъясняется возможная уголовная, административная ответственность за продолжение  
неправомерных действий, нарушение обязательных требований)

На основании изложенного,

## ПРЕДЛАГАЮ

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детская художественная школа" города Южно-Сахалинска, на протяжении всего зимнего периода, принять меры по обеспечению выполнения пункта 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 и ст. 62 п. 1 Федерального закона РФ 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Об исполнении настоящего предостережения направить уведомление в территориальный отдел надзорной деятельности в срок до «29» марта 2021 года.

Начальник ТО НД и ПР г. Южно-Сахалинска главный  
государственный инспектор г. Южно-Сахалинска  
пожарному надзору Сомов С.В.

(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)



(подпись)  
М.П.

“ 11 ” февраля 20 21 г.